Режимная ведомость почасовой потребляемой мощности за 20.12.2017

Наименование потребителя, адрес, место нахождение: ООО «Агропромышленные активы», г.Крымск

Договор от _____ г. № ____132005/ 23010302005 _____

точка поставки по договору энергоснабжения	Тип прибора учета	№ прибора учета	наименование питающего центра,	наименование присоединения 6-10 кВ	наименование ТП, РП	напряжение на шинах, (кВ)	макс. Мощность по акту тех. Присоединения. (кВт)	почасовые замеры нагрузок по точкам поставки (кВт) (разность показаний на коэф. трансформации)																						суточное потребление, (кВт*ч)	Pmax по точке поставки, (кВт)
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
К-3	СЭТ-4ТМ.02.2 (порт) / [illegible]	0812405836			К-3	10		240	192	240	192	240	240	240	480	480	480	480	336	288	480	480	480	480	480	192	384	384	480	336	240	384	384	8352	480
К-4	СЭТ-4Т М.02.2 6/3/0,5S/10	0812106005			К-4	10		288	288	288	240	288	336	336	480	480	480	480	576	480	480	480	384	480	480	576	480	480	480	480	384	384	10128	576
пункт первичной	Меркурий 234 ART - 03 P /	28403560			НТ-2	10		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого:								528	480	528	432	528	576	576	960	960	960	960	912	768	960	960	864	960	960	672	960	864	960	816	720	768	768	18481	1920

1. Суточное потребление электроэнергии 18480 кВт*ч;

2. Наличие оперативного персанала с правами оперативных переключений (да/нет) да;

3. Объем аварийной брони — кВт;

4. Объем технологической брони — кВт.

В случае изменения нагрузки по сравнению с предыдущим годом - дать объяснения.

Руководитель _____ Каминченков С.В.

Главный энергетик _____ Реков В.И.

Исполнитель/телефон 89183260037

Сведения о наличии батарей статических конденсаторов (БСК)

	[illegible] и установленная мощность		В т.ч. работающих в автономном режиме		Отключено БСК	
на напряжение	шт.	мВАр	шт.	мВАр	шт.	мВАр
6 кВ и выше						
ниже 6 кВ						