

Режимная ведомость почасовой потребляемой мощности за 16.06.2021

Наименование потребителя, адрес, место нахождение: ООО «Агропромышленные активы», г.Крымск

Договор от \_\_\_\_\_ г. № 132005/ 23010302005

Точка поставки по договору энергоснабжения	Тип прибора учета	№ прибора учета	наименование питающего центра	наименование присоединения 6-10 кВ	наименование ТП, РП	напряжение на шинах, (кВ)	макс. Мощность по акту тех. Присоединения, (кВт)	почасовые замеры нагрузок по точкам поставки (кВт) (разность показаний на коэф. трансформации)																								суточное потребление, (кВт*ч)	Рпак по точке поставки, (кВт)		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
к-3	СЭТ-4ТМ.02.2 (порт) /	0812405836			к-3	10		432	432	432	432	432	576	504	576	576	648	720	720	648	720	720	720	648	576	648	576	576	648	576	576	14112	720		
к-4	СЭТ-4Т М.02.2 /6/3/0,5S/10	0812108005			к-4	10		792	792	792	792	648	648	720	936	792	936	936	1080	936	1008	1008	1008	936	936	936	792	864	864	792	792	20736	1008		
пункт первичной	Меркурий 234 ART - 03 P /	28403560			HT-2	10																													
Итого:								1224	1224	1224	1224	1080	1224	1224	1512	1368	1584	1656	1800	1584	1728	1728	1728	1584	1512	1584	1368	1440	1512	1368	1368	34848	1728		

1. Суточное потребление электроэнергии **34848** кВт\*ч;

2. Наличие оперативного персонала с правами оперативных переключений (да/нет) \_\_\_\_\_;

3. Объем аварийной брони нет кВт;

4. Объем технологической брони \_\_\_\_\_ кВт.

В случае изменения нагрузки по сравнению с предыдущим годом - дать объяснения.

Руководитель \_\_\_\_\_

Аврамиди В.И.

Главный энергетик \_\_\_\_\_

Реков В.И.

Исполнитель/телефон \_\_\_\_\_

89183260037

Сведения о наличии батарей статических конденсаторов (БСК)

напряжение	и установленная мощность		В т.ч. работающих в автономном режиме		Отключено БСК	
	шт.	МВАр	шт.	МВАр	шт.	МВАр
6 кВ и выше						
ниже 6 кВ						