

Режимная ведомость почасовой потребляемой мощности за 17.12.2021

Наименование потребителя, адрес, место нахождения: ООО «Агропромшляпенные активы», г. Крыльск
 Договор от _____ г. № 132005/23010302005

1	2	3	4	5	6	7	8	почасовые замеры нагрузок по точкам поставки (кВт) (разность показаний на коэф. трансформации)																								33	34
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
точка поставки по договору энергоснабжения	Тип прибора учета	№ прибора учета	наименование питающего центра	наименование присоединения 6-10 кВ	наименование ТП, РП	напряжение на шинах, (кВ)	макс. Мощность по акту тех. Присоединения. (кВт)																									сумточное потребление, (кВт*ч)	Рmax по точке поставки, (кВт)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
КСЗ	СЭТ-4ТМ 02.2 (порт) /	0812405836			КСЗ	10	648	648	576	576	576	576	648	648	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	19008	864	
КС4	СЭТ-4Т М.02.2 /630 5S/10	0512105005			КС4	10	792	720	720	720	720	720	792	792	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	23616	1080	
пункт первичной	Мерушка 234 АКТ - 03 Р /	28403560			НП-2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Итого:	1440	1368	1296	1296	1296	1440	1440	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	42624	

(БСК)

на	установлены		работают/цикл в		Отключено БСК	
	шт.	МВар	шт.	МВар	шт.	МВар
напряжения 6 кВ и выше						
ниже 6 кВ						

1. Сумточное потребление электроэнергии 42624 кВт*ч;
 2. Наличие оперативного персонала с правами оперативных переключений (да/нет) _____;
 3. Объем аварийной брони нет кВт;
 4. Объем технологической брони _____ кВт.

В случае изменения нагрузки по сравнению с предыдущим годом - дать объяснения.
 Руководитель _____ Денис В.В.
 Главный энергетик _____
 Исполнитель/Телефон 8498 3260039