

Режимная ведомость почасовой потребляемой мощности за 20.06.2022

Наименование потребителя, адрес, место нахождения: ООО «Агропромышленные активы», г.Крымск

Договор от \_\_\_\_\_ г. № 132005/ 23010302005 \_\_\_\_\_

Точка поставки по договору энергоснабжения	Тип прибора учета	№ прибора учета	наименование питающего центра	наименование присоединения 6-10 кВ	наименование ТП, РП	напряжение на шинах (кВ)	макс. Мощность по акту тех. Присоединения. (кВт)	почасовые замеры нагрузок по точкам поставки (кВт) (разность показаний на коэф. трансформации)																								суточное потребление, (кВт*ч)	Рmax по точке поставки, (кВт)		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			33	34
К-3	СЭТ-4ТМ.02.2 (порт) /	0812405836			К-3	10		864	648	792	792	792	576	864	576	864	864	1008	1008	936	1080	1008	1008	936	936	1008	864	936	936	864	864	21024	1080		
К-4	СЭТ-4Т М.02.2 /6/3/0,5S/10	0812106005			К-4	10		936	864	1008	864	1008	792	936	792	936	1152	1152	1296	1152	1152	1296	1152	1296	1152	1152	1152	1008	1152	1152	1008	25560	1296		
пункт первичной	Меркурий 234 ART - 03 P /	28403560			НТ-2	10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого:								1800	1512	1800	1656	1800	1368	1800	1368	1800	2016	2160	2304	2088	2232	2304	2160	2232	2088	2160	2016	1944	2088	2016	1872	46584	2376		

1. Суточное потребление электроэнергии 46584 кВт\*ч;

2. Наличие оперативного персонала с правами оперативных переключений (да/нет) да;

3. Объем аварийной брони \_\_\_\_\_ кВт;

4. Объем технологической брони \_\_\_\_\_ кВт.

В случае изменения нагрузки по сравнению с предыдущим годом - дать объяснения.

Руководитель

Главный энергетик

Исполнитель/телефон

*Абрамчук В.И.*  
*Резнов В.И.*  
 89183260037

(БСК)

напряжение	установлен		работающих в автономном		Отключено БСК	
	шт.	мВАр	шт.	мВАр	шт.	мВАр
6 кВ и выше						
ниже 6 кВ						