

Режимная ведомость почасовой потребляемой мощности за 20.06.2023

Наименование потребителя, адрес, место нахождения: ООО «Агропромышленные активы», г.Крымск

Договор от _____ г. № 132005/23010302005

точка поставки по договору энергоснабжения	Тип прибора учета	№ прибора учета	наименование питающего центра	наименование присоединения 6-10 кВ	наименование ТП, РП	напряжение на шинах, (кВ)	Макс. Мощность по акту тех. присоединения, (кВт)	почасовые замеры нагрузок по точкам поставки (кВт) (разность показаний на коэф. трансформации)																								Суточное потребление, (кВт*ч)	Pmax по точке поставки, (кВт)						
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			25	26	27	28	29	30
1	СЭТ-4ТМ.02.2 (порт)	0812405836				10		864	653	791	831	792	576	864	576	864	576	864	576	864	1008	1008	1008	1008	936	936	936	936	1009	864	936	936	864	864	21068	1091			
К-3	СЭТ-4ТМ.02.2 (порт)	0812106005				10		936	865	1009	829	1008	792	936	792	936	792	936	792	936	1152	1152	1296	1152	1296	1152	1152	1152	1152	1008	1152	1152	1008	25528	1301				
пункт первичной	Меркурий 234 ART-03P /	28403660				10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого:								1800	1518	1800	1660	1800	1368	1800	1368	1800	1368	1800	1368	1800	1368	1800	2016	2160	2304	2088	2232	2304	2160	2232	2088	2162	2016	1944	2088	2016	1872	46596	2392

(БСК)

установлен на напряжение 6 кВ и выше	установлен на напряжение 6 кВ и выше		работавших в автономном		Отключено БСК	
	шт.	МВАр	шт.	МВАр	шт.	МВАр
ниже 6 кВ	2	94	2	94	2	94

- Суточное потребление электроэнергии 46596 кВт
 - Наличие оперативного персонала с правами оперативных переключений (да/нет) да
 - Объем аварийной брони _____ кВт.
 - Объем технологической брони _____ кВт.
- В случае изменения нагрузки по сравнению с предыдущим годом - дать объяснения.
 Руководитель _____ Абрамиди В.И.
 Главный энергетик _____ Реков В.И.
 Исполнитель/телефон 8 918 326 00 37